INSTRUKCJA APLIKACJI MOBILNEJ

EWPE SMART

DO POMP CIEPŁA AERMEC SERII BHP







Nowatermia Nowak. Sp. k. | ul. Duninowska 4, 87-800 Włocławek | 882 054 012 | aermec@nowatermia.pl

Pobieranie i instalacja aplikacji EWPE Smart na smartfon/tablet

Metoda nr 1

Zeskanuj kod QR, jeśli posiadasz aplikację do skanowania kodów. Zostaniesz przeniesiony do Google Play/App Store, skad bezpośrednio możesz pobrać aplikacje.



Metoda nr 2

1. Wejdź w aplikację:

- App Store (urządzenia z oprogramowaniem iOS)
- Google Play (urządzenia z oprogramowaniem Android)
 Wyszukaj w jednej z powyższych aplikacji: "Ewpe Smart".

Znajdź aplikację z następującą ikoną: 🎸

4. Zainstalui.



Zrzut ekranu z aplikacji App Store

Zrzut ekranu z aplikacji Google Play

EWPE Smart

L

Aktualizowanie aplikacji

W zależności od ustawień Twojego Sklepu, aktualizacja może być automatyczna lub ręczna. Jeśli aktualizację trzeba przeprowadzić ręcznie, regularnie sprawdzaj, czy dostępne są nowe wersje.



URUCHAMIANIE APLIKACJI "EWPE SMART" I REJESTRACJA KONTA

UWAGA

Przed uruchomieniem aplikacji, wyłącz transmisję danych w swoim urządzeniu.

Uruchamianie aplikacji

Znajdź ikonę "EWPE SMART

w swoim urządzeniu i włącz aplikację.

Rejestracja konta

1. Po uruchomieniu aplikacji pojawią się następujące informacje:

20



2. Naciśnij "Zarejestruj się" by otworzyć okno tworzenia konta.



3. Po wypełnieniu wszystkich pól ponowne naciśnij "Zarejestruj się".

Dostęp do konta

Po zarejestrowaniu konta, możesz się do niego zalogować naciskając "Zaloguj" na ekranie startowym.

Jeśli otwarty jest ekran główny, naciśnij ikonę profilu w lewym górnym rogu aby wprowadzić dane logowania.





Wiele możliwości połączeń

Dzięki tej aplikacji możesz kontrolować wiele różnych urządzeń, gdy jesteś poza domem, dostosowując ich działanie do swoich potrzeb.

EKRAN STARTOWY APLIKACJI



EKRAN GŁÓWNY / MENU



Opis:

- 1. Menu główne
- 2. Dodawanie urządzenia
- 3. Sekcja "Sterowanie grupowe"
- 4. Urządzenie
- 5. Włączanie/wyłączanie urządzenia
- 6. Dostosowanie temperatury

- Opis:
- 1. Ustawienia profilu
- 2. Ustawienia sekcji "Sterowanie grupowe"
- 3. Zarządzanie domem
- 4. Wiadomości
- 5. Pomoc
- 6. Opinie
- 7. Ustawienia aplikacji

DODAWANIE POMPY CIEPŁA

Procedura parowania

UWAGA

Procedura rejestracji musi zostać przeprowadzona po upływie 2 minut od zresetowania modułu WiFi urządzenia. Zresetuj ponownie, jeśli parowanie nie powiodło się.



- 1. Wybierz urządzenie, które chcesz połączyć, w tym wypadku "ATW HP".
- 2. Z Ekranu Głównego sterownika pompy ciepła, naciśnij: 🏠 .





Ekran Główny



 Naciśnij "Funkcja". 2018 Przejdź na stronę czwartą i naciśnij "Reset W-Fi". Upewnij się, że pompa ciepła jest wyłączona. Przy komunikacie "Zresetować Wi-Fi?" naciśnij OK.





4. Po zresetowaniu modułu WiFi w urządzeniu, wróć do aplikacji EWPE i dotknij "Następny" by kontynuować.



5. Aplikacja poprosi o wybranie sieci WiFi udostępnianej przez pompę ciepła. Jeśli smartfon lub tablet nie był podłączony do sieci, aplikacja zapyta o hasło podane poniżej. Następnie ponownie naciśnij "Następny".

UWAGA Hasło do parowania wykrytego urządzenia WiFi to 12345678



 Następne połączenie - dotyczące połączenia z siecią domową. W tym celu należy wybrać sieć udostępnioną w obiekcie – jeśli jest zabezpieczona, należy podać jej hasło.

Przetwarzanie parowania





Proces parowania

Potwierdzenie dodania urządzenia

Sterowanie z poziomu aplikacji – ekran główny





Ekran główny – pompa ciepła wyłączona

Ekran główny urządzenia – pompa ciepła włączona

Zmiana trybu pracy - zmiany można dokonywać, gdy pompa ciepła jest wyłączona.



Zmiana nazwy urządzenia



0829 🖬	ATW HPae89 Zapisz MID : 9300-43.5 MAC : (4911ee0ae89 Region : Europa BHP100 Biurc
Nazwa urządzenia Aktualizacja oprogra	ATW HPae89 Zapisz MID : 9300-43.5 MAC : (4911ee0ae89 Region : Europa BHP100 Biurd
Nazwa urządzenia Aktualizacja oprogra	MID : 9300-43.5 MAC : [4911ee0ae89 Region : Europa BHP100 <u>Biuro</u>
Nazwa urządzenia Aktualizacja oprogra	MAC : [4911ee0ae89 Region : Europa BHP100 <u>Biuro</u>
Nazwa urządzenia Aktualizacja oprogra	BHP100 Biurd
Aktualizacja oprogra	BHP100 Blurd
Aktualizacja oprogra	
	Usuń
< Biuro	Biurowe Biurowych …
1 2 3 4	4 5 6 7 8 9 0
q w e	rtyuiop
a s d	fghjkl
☆ z x	c v b n m 🗷
!#1 ,	Polski . OK
(

Odczyt podstawowych parametrów







Nowatermia Nowak Sp. k. ul. Duninowska 4, 87-800 Włocławek 882 054 012; aermec@nowatermia.pl